



**ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ОДЕСЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ»
ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»**

ЄДРПОУ – 01998526

вул. Ак. Заболотного, 26, м. Одеса, 65025, тел.: (048)750-54-04

E-mail: ookb@ukr.net

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (відповідно до пункту 4¹ постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Замовник: Комунальне некомерційне підприємство «Одеська обласна клінічна лікарня» Одеської обласної ради» (КНП «ООКЛ» ООР»), код ЄДРПОУ 01998526, розташоване за адресою м Одеса, вул. Ак. Заболотного, 26.

2. Ідентифікатор закупівлі: UA-2026-06-04-012265-a.

3. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): ДК 021:2015: 31430000-9 - Електричні акумулятори.

4. Закупівля акумуляторної батареї 7STARS SHL45 необхідна для забезпечення безперебійного та надійного електроживлення медичного обладнання в умовах можливих перебоїв електропостачання. Використання резервних джерел живлення є критично важливим для стабільної роботи медичної техніки, від якої залежить своєчасне надання медичної допомоги та безпека пацієнтів.

Акумуляторна батарея типу AGM (Absorbent Glass Mat) має герметичну конструкцію, не потребує технічного обслуговування та характеризується високою надійністю й тривалим терміном експлуатації до 10 років у буферному режимі. Ємність 45 А·год та напруга 12 В забезпечують достатній резерв енергії для роботи систем безперебійного живлення (ДБЖ/UPS), що використовуються у медичному обладнанні.

Акумуляторна батарея 7STARS SHL45 передбачена для заживлення наявного у КНП «ООКЛ» ООР» джерела безперебійного живлення Cover Frame 120K.

Технічні характеристики акумуляторної батареї відповідають вимогам експлуатації медичного обладнання:

- номінальна напруга — 12 В;
- ємність — 45 А·год;
- технологія AGM/VRLA;
- герметичний необслуговуваний корпус;
- низький внутрішній опір;
- можливість роботи у буферному режимі;
- стійкість до циклічних навантажень та перепадів температур.

Закупівля зазначеної акумуляторної батареї дозволить:

- забезпечити безперервну роботу критично важливого медичного обладнання;
- мінімізувати ризики виходу з ладу техніки через аварійне відключення електроенергії;
- підвищити рівень безпеки пацієнтів та медичного персоналу;
- забезпечити стабільне функціонування медичного закладу в умовах нестабільного енергопостачання.

Ураховуючи викладене, закупівля акумуляторної батареї 7STARS SHL45 є технічно та економічно обґрунтованою і необхідною для належного функціонування медичного обладнання.

У зв'язку з цим, у некомерційного підприємства «Одеська обласна клінічна лікарня» Одеської обласної ради» існує потреба у закупівлі акумуляторних батарей у наступній кількості:

№ з/п	Найменування товару	Одиниця виміру	Кіл-ть
1	Акумуляторна батарея 7STARS SHL45	шт	85

Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі визначено на підставі інформації про товар, що міститься у електронному каталозі.


5.Строк постачання товару: до 31.12.2026.

Обґрунтування розміру бюджетного призначення: Власні кошти та/або кошти НСЗУ, інші кошти на 2026 рік.

Очікувана вартість предмета закупівлі: 494 700,00грн з ПДВ.

6. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Очікувана вартість предмета закупівлі визначена згідно з наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» методом порівняння ринкових цін.

Заступник генерального директора з економічних питань



Ігор ГІНЖУЛ