



**ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ОДЕСЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ»
ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»**

ЄДРПОУ – 01998526
вул. Ак. Заболотного, 26, м. Одеса, 65025, тел.: (048)750-54-04
E-mail: ookb@ukr.net

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (відповідно до пункту 4¹ постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Замовник: Комунальне некомерційне підприємство «Одеська обласна клінічна лікарня» Одеської обласної ради» (КНП «ООКЛ» ООР»), код ЄДРПОУ 01998526, розташоване за адресою м Одеса, вул. Ак. Заболотного, 26.

2. Ідентифікатор закупівлі: UA-2026-03-26-005120-а.

3. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): ДК 021:2015: 50410000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів (50413200-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування протипожежного обладнання) (Послуги з підтримання експлуатаційної придатності систем протипожежного захисту на об'єктах Комунальне некомерційне підприємство «Одеська обласна клінічна лікарня» Одеської обласної ради» м. Одеса, вул. Академіка Заболотного, 26)

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.

Обґрунтування технічних характеристик обслуговування пожежної сигналізації базується на нормативних документах (ДБН, ДСТУ), потребах замовника (тип об'єкта, ризику), вимогах щодо швидкості реагування (підключення до ПЦС, час прибуття) та регламенті планового ТО (не рідше 1 разу на місяць), щоб забезпечити надійність, працездатність системи, раннє виявлення пожежі та оперативне сповіщення ДСНС, як того вимагає закон для захисту життя та майна.

Основні складові обґрунтування: Нормативна відповідність: ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту» та відповідні ДСТУ задають базові вимоги до компонентів та функцій системи.

Автоматичні функції: Оповіщення персоналу, виклик пожежної охорони (101), автоматичне управління інженерними системами (димовидалення, зупинка ліфтів).

Якісні характеристики обслуговування:

Періодичність ТО: Не рідше одного разу на місяць, з відмітками в журналах.

Оперативність: Підключення до Пульту Централізованого Спостереження (ПЦС) та час реагування на сигнал тривоги.

Компетентність виконавця: Наявність ліцензій на протипожежні роботи.

У зв'язку з необхідністю забезпечити протипожежну безпеку КНП «ООКЛ» ООР, існує потреба у закупівлі наступної послуги:

№ з/п	ДК 021-2015	Найменування	Одиниця виміру	Кількість послуг
1.	50413200-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування протипожежного	Послуги з підтримання експлуатаційної придатності систем протипожежного захисту на об'єктах Комунальне некомерційне підприємство «Одеська обласна клінічна лікарня» Одеської	Послуга	1

	обладнання	обласної ради» м. Одеса, вул. Академіка Заболотного, 26		
			Разом	1


5.Строк поставки товару/надання послуг: до 31 грудня 2026

Обґрунтування розміру бюджетного призначення: Власні кошти та/або кошти НСЗУ, інші кошти на 2026 рік.

Очікувана вартість предмета закупівлі: 1 533 294,00 грн з ПДВ.

6. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Очікувана вартість предмета закупівлі визначена згідно з наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» методом порівняння ринкових цін.

Заступник генерального директора з
економічних питань



Ігор ГІНЖУЛ