



**ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ОДЕСЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ»
ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»**

ЄДРПОУ – 01998526

вул. Ак. Заболотного, 26, м. Одеса, 65025, тел.: (048)750-54-04

E-mail: ookb@ukr.net

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (відповідно до пункту 4¹ постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Замовник: Комунальне некомерційне підприємство «Одеська обласна клінічна лікарня» Одеської обласної ради» (КНП «ООКЛ» ООР»), код ЄДРПОУ 01998526, розташоване за адресою м Одеса, вул. Ак. Заболотного, 26.

2. Ідентифікатор закупівлі: UA-2026-08-19-010350-a.

3. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): ДК 021:2015: 42130000-9- Арматура трубопровідна: крани, вентилі, клапани та подібні пристрої (Кран кульовий, Кран пасечний, Кран водорозбірний, Клапан підливний, Головка до змішувача, Арматура для бачка унітазу).

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.

Закупівля здійснюється в межах модернізації систем водопостачання. Заміна запірної арматури - є критично важливою для забезпечення безперебійної роботи КНП "Одеська обласна клінічна лікарня "ООР" в умовах надзвичайних ситуацій та забезпечення гігієнічних стандартів.

2. Технічні характеристики:

Тип конструкції: Кульові крани (повнопрохідні) для води. Це мінімізує опір потоку та забезпечує швидке перекриття води у разі аварії.

Матеріал корпусу: Латунь високої якості (марки CW617N або аналог) з нікелевим або хромованим покриттям для запобігання корозії.

Тип з'єднання: Різьбове (внутрішня/зовнішня різьба залежно від місця монтажу: 1/2", 3/4", 1" тощо).

Робочий тиск: Не менше PN 25–40 бар (для витримування гідроударів).

Температурний режим: Від 0°C до +120°C (підходить для систем гарячого та холодного водопостачання).

3. Якісні характеристики:

Стійкість до механічних навантажень: Крани повинні мати посилений корпус, стійкий до розтріскування та перепадів тиску.

Ергономічність та безпека: Ручки типу «важіль» або «метелик» з антикорозійним покриттям та чіткою фіксацією положень «відкрито/закрито».

Гігієнічність: Використання матеріалів, що дозволені для контакту з питною водою та не виділяють токсичних речовин (вимога для медичних закладів).

Довговічність: Гарантований термін експлуатації — не менше 5–10 років або певна кількість циклів (наприклад, 25 000 циклів відкриття/закриття).

4. Кількісні характеристики:

Кількість визначається відповідно до специфікації проєкту модернізації сантехнічних вузлів критичних приміщень Центру (операційні, пологові зали, блоки інтенсивної терапії).

5. Обґрунтування вибору:

Вибір якісної запірної арматури зумовлений необхідністю:

Запобігання затопленню приміщень у разі пошкодження мереж від вибухової хвилі

(можливість локального перекриття ділянки).

Забезпечення стабільного функціонування медичного обладнання, що потребує підключення до води.

Зниження витрат на аварійні ремонти та сервісне обслуговування. на базі КНП "Одеська обласна клінічна лікарня "ООР", існує потреба у закупівлі наступних позицій:

№ з/п	ДК 021-2015	Найменування	Од. вим	Кіл-ть
1	42131260-6 Кульові крани	Кран кульовий мама + мама (внутрішній + внутрішній) - ½ "	шт	15
2	42131260-6 Кульові крани	Кран кульовий мама + мама (внутрішній + внутрішній) - ¾ "	шт	25
3	42131260-6 Кульові крани	Кран кульовий мама + мама (внутрішній + внутрішній) - 1 "	шт	25
4	42131260-6 Кульові крани	Кран кульовий мама + мама (внутрішній + внутрішній) - 1 ¼ "	шт	15
5	42131260-6 Кульові крани	Кран кульовий мама + мама (внутрішній + внутрішній) – 2 "	шт	15
6	42131260-6 Кульові крани	Кран кульовий мама + мама (внутрішній + внутрішній) – 1 ½ "	шт	10
7	42131260-6 Кульові крани	Кран кульовий мама + тато (внутрішній + зовнішній) – ½ "	шт	45
8	42131260-6 Кульові крани	Кран кульовий мама + тато (внутрішній + зовнішній) – ¾ "	шт	25
9	42131260-6 Кульові крани	Кран кульовий мама + тато (внутрішній + зовнішній) – 1 "	шт	10
10	42131260-6 Кульові крани	Кран кульовий мама + тато (внутрішній + зовнішній) – 1 ¼ "	шт	10
11	42131260-6 Кульові крани	Кран кульовий мама + тато (внутрішній + зовнішній) – 2 "	шт	15
12	42131260-6 Кульові крани	Кран кульовий мама + тато (внутрішній + зовнішній) – 1 ½ "	шт	6
13	42131260-6 Кульові крани	Кран паєчний 20/20	шт	10
14	42131260-6 Кульові крани	Кран водорозбірний 1/2"	шт	5
15	42131260-6 Кульові крани	Кран водорозбірний латунний	шт	5
16	42131400-8 Запобіжні або регулювальні клапани	Клапан підривний 1/2"	шт	1
17	42131200-8 Крани, вентилі та клапани	Головка до змішувача типу "ялинка" напівоборотні	шт	10
18	42131200-8 Крани, вентилі та клапани	Головка до змішувача типу "ялинка" 1/2"	шт	10
19	42131210-1 Поплавкові запірні клапани	Арматура для бачка унітазу, заливний механізм з боковим підключенням	шт	5
20	42131210-1 Поплавкові запірні клапани	Арматура для бачка унітазу, заливний механізм з нижнім підключенням	шт	5
21	42131210-1 Поплавкові запірні клапани	Арматура для бачка унітазу, зливний механізм	шт	5
Разом				272

5.Строк надання послуг: до 31.12.2026.

Обґрунтування розміру бюджетного призначення: Власні кошти та/або кошти НСЗУ, інші кошти на 2026 рік.

Очікувана вартість предмета закупівлі: 122 045,61 грн без ПДВ (146 454,73грн. з ПДВ).

6. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Очікувана вартість предмета закупівлі визначена згідно з наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» методом порівняння ринкових цін.

В.о. заступника генерального
директора з економічних питань



Ангеліна СЕЛЕЗНЬОВА